



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, dnia 7 czerwca 2024 r.

ON-HK.9011.12.159.2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji
64-700 Czarnków ul. Nowa 8

OCENA JAKOŚCI WODY DO KĄPIELI

Dotyczy: wody przeznaczonej do kąpielii z odkrytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie, ul. Nowa 8, nr sprawozdań z badań:

D/2377/2024/LB-AS/PGC/, D/2378/2024/LB-AS/PGC/, wykonanych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, Laboratorium Aparatury Specjalnej, 61-707 Poznań ul. Libelta 36, przeprowadzonych przez podmiot zarządzający pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższych sprawozdań z badań prób wody pobranych przez próbobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, w dniu 05.06.2024 r., w następujących punktach odkrytej pływalni w Czarnkowie, ul. Nowa 8:

- niecka basenu dużego, sprawozdanie nr D/2378/2024/LB-AS/PGC/, z dnia 07.06.2024
- niecka basenu małego (z urządzeniem wytwarzającym aerozol wodno-powietrzny), sprawozdanie nr D/2377/2024/LB-AS/PGC/, z dnia 07.06.2024

stwierdza, że woda w nieckach basenowych spełnia wymagania fizykochemiczne w zakresie zawartości chloroformu i sumy THM, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022 poz.1230) z zastrzeżeniem, iż w niecce basenu małego zawartość chloroformu nieznacznie przekracza wartość dopuszczalną i wyniosła 0,036 mg/l, przy wartości dopuszczalnej 0,03 mg/l. Zawartość chloroformu w niecce basenu dużego wyniosła 0,0063 mg/l.

Suma THM, w obu nieckach basenowych mieści się w wartości dopuszczalnej 0,1 mg/l i wyniosła:

0,040 mg/l w niecce basenu małego,
0,0075 mg/l w niecce basenu dużego

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, orzeka o przydatności wody do kąpielii w niecce basenu dużego i w niecce basenu małego.

Załącznik: komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie z dnia 07.06.2024 r.

Otrzymują:

1) adresat

Do wiadomości:

1) Urząd Miasta Czarnków

2) aa

AS

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Beata Kocińska;
Państwowy Powiatowy Insp. Sanit. w Czarnkowie
Data: 2024.06.07 14:08:58 CEST

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8 | 64-700 Czarnków
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 2552240 | wew.19
www.gov.pl/web/psse-czarnkow

sekretariat.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl

higiena.komunalna.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
NIP 763-15-40-620 | REGON 570293360
BDO 000363554

psseczarnkow/SkrytkaESP