



**Komunikat z dnia 4 czerwca 2024 r.**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie  
w sprawie jakości wody w odkrytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Czarnkowie, ul. Nowa 8**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie  
na podstawie przeprowadzonych badań wody do kąpielii  
w odkrytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie, ul. Nowa 8  
informuje o  
przydatności wody do kąpielii w niecce basenu dużego



oraz o braku przydatności wody do kąpielii w niecce basenu małego  
i utrzymuje zakaz kąpielii w niecce basenu małego  
z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej zawartości chloroformu i sumy THM



Kąpiel w wodzie, zawierającej duże ilości chloroformu i sumy THM może stanowić zagrożenie dla zdrowia poprzez inhalację drogą oddechową, poprzez kontakt ze skórą oraz drogą pokarmową.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Beata Kościelską;  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  
Czarnkowie  
Data: 2024.06.04 17:20:16 CEST