



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 19 sierpnia 2024 r.

ON-HK.9020.20.122.2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji
64-700 Czarnków ul. Nowa 8

OCENA JAKOŚCI WODY Z PŁYWAŁNI

Dotyczy: wody przeznaczonej do kąpieli oraz ciepłej wody użytkowej w natryskach odkrytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie, ul. Nowa 8, nr sprawozdań z badań:

1031/B/24, 1032/B/24, 1033/B/24, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43, przeprowadzonych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższych sprawozdań z badań prób wody pobranych w dniu 30.07.2024 r., przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, w następujących punktach odkrytej pływalni w Czarnkowie, ul. Nowa 8:

- niecka basenu małego (z urządzeniem wytwarzającym aerozol wodno-powietrzny),
środek, sprawozdanie nr 1031/B/24, z dnia 09.08.2024 (zał.1)
- łazienka męska, natrysk (drugi), sprawozdanie nr 1032/B/24, z dnia 09.08.2024 (zał.2)
- łazienka damska, natrysk (drugi), sprawozdanie nr 1033/B/24, z dnia 09.08.2024 (zał.3)

stwierdza, że woda w niecce basenowej małej oraz w natryskach spełnia wymagania mikrobiologiczne w zakresie obecności bakterii Legionella sp. określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022 poz.1230).

zał.3

Otrzymują:

1) adresat

Do wiadomości:

- 1) Urząd Miasta Czarnków
- 2) aa

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Beata
Kocielska; Państwowy Powiatowy
Insp. Sanit. w Czarnkowie
Data: 2024.08.19 14:13:42 CEST

A.S.